Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код продукции.	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание
ZAT7,	Газоанализатор оптический стационарный	ОГС-ПГП-С3Н8		ООО	шт.	4	3	
ZAT8,	откалиброванный на пропан			«Пожгазприбор»				
ZAT9,	Контролируемая среда:полиэтиленгликолевый			г. Санкт-				
ZAT10	эфир нонилфенола			Петербург				
	Принцип действия: оптический абсорбционный							
	Диапазон измерения: 0...100% НКПР							
	Установка порогов: 1 – 20% НКПР; 2 – 50% НКПР							
	Выходной сигнал: 4...20 мА							
	Материал корпуса: алюминий							
	Маркировка взрывозащиты: 1Exd IIC T4 X							
	Степень защиты: IP67							
	Температура окруж. среды: минус 60...плюс 90 °С							
	Погрешность: ±5% НКПР							
	Комплект поставки:							
	- кабельный ввод под небронированный кабель	ATELEX 20CK050 05						
	6,5-13,9 мм, в металлорукаве Р3-ЦХ 15, М20х1,5 6g							
	Маркировка взрывозащиты:							
	1Ex d IIC Gb X / 1Ex e II Gb X							
	Степень защиты: IP66/67/68							

Взам. инв. №

Подп. и дата 01.07.2019

Инв. № подп. 00318/

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Формат А4