

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Синтез ОКА»

Р.Р. Колтун

«____» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому перевооружению электропривода насосных агрегатов оборотного водоснабжения в корпусе 129 инв. № 320018 по рабочей документации ЗЕТ-02/2017-1480-ЭМ, выполненной ООО «Фирма ЗЕТ»

1. Заказчик ООО «Синтез ОКА» г. Дзержинск
Нижегородской области, Восточный промрайон
Химмаш, 7 км Восточного шоссе, корпус №547.
2. Цель и назначение работы Обеспечение бесперебойного оборотного водоснабжения производственных цехов, входящих в состав опасного производственного объекта «Площадка производства аминных продуктов ООО «Синтез ОКА» II класса опасности (рег. №А40-16901-0001 от 15.12.2006 г. согласно свидетельству о регистрации № А40-16901 от 09.12.2013 г.) на основе внедрения передовой техники и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более энергоэффективным
3. Район и место работ Территория ООО «Синтез ОКА», г. Дзержинск,
Нижегородской обл. Корпус 129, Корпус 134.
4. Состав работ Выполнить собственными материалами электромонтажные работы в соответствии с рабочей документацией ЗЕТ-02/2017-1480-ЭМ, а именно:
 - выполнить замену существующих межсекционного и вводных автоматических выключателей в КРУ-0,4 кВ КТП-9 (корпус 129) с устройством АВР на логическом реле Zelio Logic производства Schneider Electric;
 - выполнить установку отходящих автоматических выключателей в КРУ-0,4 кВ КТП-9 (корпус 129) серии Compact NS производства Schneider Electric в замен существующих;
 - установить шкаф управления насосами «Гранатор» водооборотной системы ВОС-1 в корпусе 129;
 - установить щит диспетчеризации в диспетчерском помещении в корпусе 134.

- | | |
|---|--|
| 5. Оборудование, поставляемое заказчиком | – шкаф управления насосами «Гранатор» АЭПО-650-54Ч2-22Б2С 355 кВт – 1 шт;
– щит диспетчеризации «Гранатор» АЭПО-001-54-11С – 1 шт. |
| 6. Основные требования и условия для выполнения работ | Работы производить в соответствии с настоящим ТЗ, требованиями правил и норм, в условиях действующего производства |
| 7. Техническая документация и информация передаваемая Заказчиком Исполнителю для выполнения работ | – рабочая документация ЗЕТ-02/2017-1480-ЭМ разработанная ООО «Фирма ЗЕТ»
– недостающие материалы, чертежи и разъяснения выдаются Заказчиком по запросам. |
| 8. Дополнительные условия | Все решения, содержащие изменения настоящего ТЗ и требующего его корректировку, рассматриваются на совместном совещании специалистов Заказчика и Исполнителя и оформляются протоколами и письмами. |

Главный энергетик



А.Г. Бабаев